

STARKREGEN – CHECKLISTE

- Rückstauklappe: Vorhanden und Funktionsfähigkeit gewährleistet?
- Versicherung gegen Elementarschäden vorhanden?
- Kellerfenster: eventuell gefährdet durch Lichtschart ohne Wasserablauf am Tiefpunkt?
- Kellerzugänge: Gefährdet durch offenen Zugang ohne Wasserablauf am Tiefpunkt?
- Geneigte Dächer: Dachdeckung auf Dichtigkeit überprüft?
- Dachflächenfenster: Auf Dichtigkeit geprüft?
- Regenrinnen: Gereinigt und gespült?
Ggf mit Laubfanggitter versehen?
- Nebendächer: Entwässerung geprüft?
- Sickerlöcher: An ebenerdigen Aufschlagpunkten von Wasserspeichern vorhanden und funktionsfähig?
- Terrassen: Geregelt Entwässerung gegeben?
- Balkone: Geregelt Entwässerung gegeben?
- Drainage: Gereinigt und gespült?
- Kontrollschacht Abwasserkanal: Gereinigt und gespült?



- Tiefgaragenzufahrt: Notfallsandsäcke griffbereit?
- Ölheizung: Heiztankkeller und Heizbrennerkeller vor außen und innen zulaufendem Wasser geschützt?
- Hat die Kommune bereits Gefahrenkarten/ Sturzflutrisikoanalysen durchgeführt?
- Abflusskonzept ggf. mithilfe eines Experten modernisieren?